

แผนระงับอัคคีภัย

แผนดับเพลิงขั้นต้น บทบาทหน้าที่ตามแผนดับเพลิงขั้นต้น (แผนระงับอัคคีภัย)

ฝ่ายผจญเพลิงเบื้องต้น (.....นายบุญตัน สุเทพ.....นายธีระชัย ศรีทอง.....)

- นำถังดับเพลิงประจำสำนักงานช่วยดับเพลิงเบื้องต้น (กรณีที่สามารถดับได้)
- รายงานผู้อำนวยการในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ผู้อำนวยการดับเพลิง (คนบตี รศ.ดร.พุดิสสรค์ เครือคำ / รองคนบตีฝ่ายบริหาร อ.วินัย แสงแก้ว)

- รับฟังรายงานเพื่อสั่งการใช้แผนต่างๆ
- สั่งการต่างๆ และตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- รายงานผลการเกิดไฟไหม้ต่อผู้บังคับบัญชาในระดับสูงขึ้นไป

ผู้ช่วยผู้อำนวยการดับเพลิง ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการดับเพลิงในกรณีที่ผู้อำนวยการดับเพลิงไม่อยู่ (รองคนบตีฝ่ายบริหาร อ.วินัย แสงแก้ว)

- รับฟังรายงานเพื่อสั่งการใช้แผนต่างๆ
- สั่งการต่างๆ และตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- รายงานผลการเกิดไฟไหม้ต่อผู้บังคับบัญชาในระดับสูงขึ้นไป

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร (นางสาวเขมินทรา ดีปัญญา /นางสาวศรีวรรณ ดอนวิเศษ)

- ให้สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้(กดกริ่ง) และประกาศอพยพเมื่อได้รับคำสั่ง

ฝ่ายไฟฟ้า (นายธีระชัย ศรีทอง/นายธีรวัช ปุรินทรภิบาล)

- รับคำสั่งตัดกระแสไฟฟ้าจากผู้อำนวยการหรือฝ่ายปฏิบัติการ

ฝ่ายส่งเสริมปฏิบัติการ (นางอภิชญา วงศ์วรเดช/นางสาวนิศานาถ มิตตะกัง)

- ติดต่อขอรับการสนับสนุนหน่วยดับเพลิงนอกหน่วยงาน
- รอรับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิง

ทีมช่วยชีวิต (นางสาววัชรภรณ์ สุขชี/นางสาวจิระนันท์ ตาคำ)

- เมื่อได้รับแจ้งเหตุให้จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นและให้ไปรวมตัวกัน ณ จุด
อำนวยการ
- คอยรับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิงในการเข้าค้นหาผู้ประสบภัย
- ปฏิบัติหน้าที่ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ฝ่ายอพยพ ผู้นำทาง แบ่งหน้าที่ตามขั้นตอนที่ตนเองต้องปฏิบัติ ดังนี้
ชั้น ๑

๑. ทางออกประตูด้านหน้าห้องโถง

(นางสาวเบญจา บำรุงเมือง/นางสาวนวลทิพย์ ชัยล้นฟ้า)

๒.ทางออกด้านข้าง (นางสาวกมลลักษณ์ มณีเกียะ / นางสาวเขมินทรา ดีปัญญา)

ชั้น ๒

บันไดประตูด้านข้าง (นางสาวนภัสกรณ ทะเหมย / นางสาวจิราพร ปิตะกา)

ชั้น ๓

บันไดประตูด้านข้าง (นางสาววัชรภรณ์ สุขชี/นางสาวจิระนันท์ ตาคำ)

ชั้น ๔

บันไดประตูด้านข้าง (นางสาวศรียรรณ ดอนวิเศษ / นางภินันญา เหมืองคำ)

ชั้น ๕

บันไดประตูด้านข้าง (นางสาวพริณพร น้ำผึ้ง / นางสาวนิศานาถ มิตตะกัง)

๕.๕.๓ ความเพียงพอและการพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย และระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และร้อยละของพนักงานทราบวิธีการใช้และตรวจสอบอุปกรณ์ดังกล่าว (สุ่มสอบถามอย่างน้อย ๔ คน)

๕.๕.๓ (๑) มีการติดตั้งและเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง

มีการติดตั้งถังดับเพลิงสีแดง จำนวน ๕ เครื่อง ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งาน การติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด



ภาพแสดงที่ติดตั้งถังดับเพลิง

๕.๕.๓ (๒) ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเตือนและต้องพร้อมใช้งาน

คณะผลิตกรรมการเกษตร มีการติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเตือนภัย และตัวดักจับควัน ทั่วทั้งอาคารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้สามารถแจ้งเตือนภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

๕.๕.๓ (๓) มีการตรวจสอบข้อ (๑) – (๒) และหากพบว่าชำรุดจะต้องดำเนินการแจ้งซ่อมและแก้ไข

คณะผลิตกรรมการเกษตร ได้ทำการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงเป็นประจำทุกเดือน โดยมีนาย นรินทร์ สุจริต เป็นผู้รับผิดชอบ วิธีการตรวจสอบโดยการยกถังขึ้นแล้วกลับหัวคว่ำลงเพื่อฟังว่าสารเคมีที่อยู่ภายในยังสามารถใช้งานได้ปกติหรือไม่ โดยเสียงที่ได้ยินจะมีลักษณะเหมือนทรายขนาดเล็กไหลตกมา และเมื่อตรวจสอบแล้วให้ทำการลงลายมือชื่อกำกับในแบบฟอร์มด้วย

รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง

๕.๕.๓ (๔) พนักงานจะต้องเข้าใจถึงวิธีการใช้และตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงและสัญญาณแจ้งเตือน
อย่างน้อยร้อยละ ๗๕ จากที่สุ่มสอบถาม

- สัมภาษณ์บุคลากร -

๕.๕.๓ (๕) ไม่มีสิ่งกีดขวางอุปกรณ์ดับเพลิง และสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้



ภาพแสดงพื้นที่ตั้งถังดับเพลิง สายดับเพลิงที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง