

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

๕.๕ การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน

๕.๕.๓ ความเพียงพอและการพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย และระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และร้อยละของพนักงานทราบวิธีการใช้และตรวจสอบอุปกรณ์ดังกล่าว (สุ่มสอบถามอย่างน้อย ๔ คน)

๕.๕.๓ (๑) มีการติดตั้งและเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง

มีการติดตั้งถังดับเพลิงสีแดง จำนวน ๔ เครื่อง ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งาน การติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด



ภาพแสดงที่ติดตั้งถังดับเพลิง

๕.๕.๓ (๒) ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเตือนและต้องพร้อมใช้งาน

คณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นอาคารเก่าจึงไม่มีการติดตั้งสัญญาณเตือนภัย หากมีเหตุฉุกเฉินทางคณะผลิตกรรมการเกษตร ได้จัดเตรียมนกหวีดเพื่อเป็นเสียงสัญญาณในการแจ้งเตือนภัย

๕.๕.๓ (๓) มีการตรวจสอบข้อ (๑) – (๒) และหากพบว่าชำรุดจะต้องดำเนินการแจ้งซ่อมและแก้ไข

คณะผลิตกรรมการเกษตร ได้ทำการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงเป็นประจำทุกเดือน โดยมีนายณรินทร์ สุจริต เป็นผู้รับผิดชอบ วิธีการตรวจสอบโดยการยกถังขึ้นแล้วกลับหัวคว่ำลงเพื่อฟังว่าสารเคมีที่อยู่ข้างในยังสามารถใช้งานได้ปกติหรือไม่ โดยเสียงที่ได้ยินจะมีลักษณะเหมือนทรายขนาดเล็กไหลตกมา และเมื่อตรวจสอบแล้วให้ทำการลงลายมือชื่อกำกับในแบบฟอร์มด้วย

หมวด ๕ ข้อ ๕.๔ (๒) ไขตรวจสอบถึงดักเพลิง

แบบฟอร์ม ๕.๕ (๒)

รายงานตรวจสอบถึงดับเพลิง ประจำปี ๒๕๖๗
หมายเลขถึงดับเพลิง มจ.ผก. ๔๒๑๐-๐๐๗-๐๒๑/๖๖ (ร)

รายการตรวจสอบ	เดือน											
	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
๑. เกจ์ตรวจความดัน เข็ม จะต้องอยู่ที่สีเขียว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
๒. คันมือบีบให้อยู่ในสภาพดี ไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
๓. สายยางและหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกกลาย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
๔. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
๕. บริเวณจุดติดตั้งถึงดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	2๗ ม.ค. ๒๕	2๘ ก.พ. ๒๕	30 มี.ค. ๒๕	2๙ เม.พ. ๒๕	2๗ พ.ค. ๒๕	2๗ มิ.ย. ๒๕	30 ก.ค. ๒๕	31 ส.ค. ๒๕	28 ก.ย. ๒๕	30 ต.ค. ๒๕	2๗ พ.ย. ๒๕	30 ธ.ค. ๒๕

หมวด ๕ ข้อ ๕.๔ (๒) ใบตรวจสอบถึงดักเพลิง

แบบฟอร์ม ๕.๕ (๒)

รายงานตรวจสอบถึงดับเพลิง ประจำปี ๒๕๖๗
หมายเลขถึงดับเพลิง มจ.ผก. ๔๒๑๐-๐๐๗-๐๑๘/๕๓ (ร)

รายการตรวจสอบ	เดือน											
	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
๑. เกจ์ตรวจความดัน เข็ม จะต้องอยู่ที่สีเขียว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
๒. คันมือปั๊มให้อยู่ในสภาพดี ไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
๓. สายยางและหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกสาย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
๔. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
๕. บริเวณจุดติดตั้งถึงดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	2๕ ม.ค. ๖๗	2๕ ก.พ. ๖๗	30 มี.ค. ๖๗	2๗ เม.ย. ๖๗	2๗ พ.ค. ๖๗	2๗ มิ.ย. ๖๗	30 ก.ค. ๖๗	31 ส.ค. ๖๗	2๕ ก.ย. ๖๗	30 ต.ค. ๖๗	2๗ พ.ย. ๖๗	30 ธ.ค. ๖๗

หมวด ๕ ข้อ ๕.๔ (๒) ใบตรวจสอบงัดกเพลิง

แบบฟอร์ม ๕.๕ (๒)

รายงานตรวจสอบงัดกเพลิง ประจำปี ๒๕๖๗
หมายเลขงัดกเพลิง มจ.ผก. ๔๒๑๐-๐๐๗-๐๒๐/๖๖ (ร)

รายการตรวจสอบ	เดือน											
	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
๑. เกจตรวจสอบความดัน เข็ม จะต้องอยู่ที่สีเขียว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
๒. คันมือบีบให้อยู่ในสภาพดี ไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
๓. สายยางและหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกสาย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
๔. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
๕. บริเวณจุดติดตั้งงัดกเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	๒๕ ๒๖ ๒๗	๒๘ ๒๙ ๓๐	๓๐ ๓๑ ๑	๑ ๒ ๓	๒ ๓ ๔	๓ ๔ ๕	๔ ๕ ๖	๕ ๖ ๗	๖ ๗ ๘	๗ ๘ ๙	๘ ๙ ๑๐	๙ ๑๐ ๑๑

หมวด ๕ ข้อ ๕.๔ (๒) ใบตรวจสอบถึงดักเพลิง

แบบฟอร์ม ๕.๕ (๒)

รายงานตรวจสอบถึงดักเพลิง ประจำปี ๒๕๖๗
หมายเลขถึงดักเพลิง มจ.ผก. ๔๒๑๐-๐๐๗-๐๑๙/๕๓ (ร)

รายการตรวจสอบ	เดือน											
	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
๑. เกจตรวจสอบความดัน เข็ม จะต้องอยู่ที่สีเขียว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
๒. คันมือบีบให้อยู่ในสภาพดี ไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
๓. สายยางและหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกกลาย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
๔. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
๕. บริเวณจุดติดตั้งถึงดักเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	๑๙ ^๑ ๒๕๖๗	๒๖ ^๒ ๒๕๖๗	๓๐ ^๓ ๒๕๖๗	๑๙ ^๑ ๒๕๖๗	๒๖ ^๒ ๒๕๖๗	๒๙ ^๓ ๒๕๖๗	๓๐ ^๓ ๒๕๖๗	๓๑ ^๓ ๒๕๖๗	๒๖ ^๒ ๒๕๖๗	๓๐ ^๓ ๒๕๖๗	๒๙ ^๓ ๒๕๖๗	๓๐ ^๓ ๒๕๖๗

รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง

โดย นายนรินทร์ สุจริต



๕.๕.๓ (๔) พนักงานจะต้องเข้าใจถึงวิธีการใช้และตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงและสัญญาณแจ้งเตือน อย่างน้อย ร้อยละ ๗๕ จากที่สุ่มสอบถาม

- สัมภาษณ์บุคลากร -

๕.๕.๓ (๕) ไม่มีสิ่งกีดขวางอุปกรณ์ดับเพลิง และสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้



ภาพแสดงพื้นที่ตั้งถังดับเพลิง สายดับเพลิงที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง